

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V LIMITU NAD 100 000,-KČ BEZ DPH

1. **Název zakázky:** Oprava střechy MŠ Vyšehrad č. 168 Český Krumlov - havárie (špatný technický stav stávající plechové krytiny, vlivem koroze dochází k zatékání).
2. **Zadavatel:** Město Český Krumlov
4. **Předmět zakázky:** Předmětem zakázky je výměna stávající plechové krytiny za krytinu z mPVC DEKPLAN 76. Stávající plechová krytina bude odstraněna včetně nefunkčních komínů, které budou ubourány pod úroveň střechy včetně odstranění expanzní nádoby. Vzniklé otvory se zabetonují prkny a celá plocha střechy nad jídelnou a šatnami se překryje novou krytinou z mPVC, shodou s krytinou jídelny. Napojení na stávající plochou střechu jídelny se provede pomocí spádových klínů s navařením.
5. **Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:** 230.000,- bez DPH
6. **Místo / termín plnění zakázky:** MŠ Vyšehrad č. 168
7. **Lhůta pro podání nabídky:** 11.9.2012
8. **Seznam oslovených uchazečů:** Jediný uchazeč

<u>Název / Obchodní firma</u>	<u>Sídlo</u>	<u>IČ</u>
Kamlach s.r.o.	Za Jitonou č. 250 Český Krumlov	63250578

9. **Záznam o kontrole převzaté nabídky**

Byla převzata nabídka od zhotovitele. Byla provedla kontrola s konstatováním, že obálka s nabídkou je uzavřena tak, že se z ní obsah nedá vyjmout a je neporušena.

10. **Záznam o výsledku otevření obálky s nabídkou**

<u>Číslo nabídky</u>	<u>Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ)</u>	<u>Datum a přesný čas doručení nabídky</u>
1	Kamlach s.r.o. Za Jitonou č. 250 381 01 Český Krumlov	11.9.2012

--	--	--

11. Posouzení nabídky

Nejprve byla posouzena úplnost doručené nabídky. Posouzení úplnosti nabídky spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.

Těmito údaji a doklady jsou:

1. Požadovaný termín plnění
2. Návrh smlouvy
3. Položkový rozpočet

12. Výsledek hodnocení

Číslo nabídky	Nabídková cena	Případová studie	Doba splnění zakázky	Délka záruční doby	<input type="checkbox"/>	Celkem
	209.930,- Kč bez DPH		říjen, listopad 2012	60 měsíců		

13. **Zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:** Byla oslovena pouze jedna firma, jelikož se jednalo o havárii, kdy původní plechovou střechou vlivem koroze docházelo dlouhodobě k zatékání do nové přístavby jídelny a situaci bylo nutné před nastávající zimou urychleně řešit. V rámci poptávky bylo dohodnuto provedení díla ve shodném materiálovém řešení jako u přístavby jídelny realizované v roce 2011.

V Českém Krumlově dne 11.9.2012



 Oprávněná osoba